

(参考様式) (第 19 条関係)

維持管理計画

作成日 2024 年 9 月 24 日

太陽光発電施設の設置場所	長野県下伊那郡松川町元大島元大島 2930-3、4、1	
事業者名（法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名、住所及び連絡先）	長野県下伊那郡松川町元大島元大島 2930-3、4、1 株式会社川辺製作所 代表取締役 大良真一 Tel:0265-36-3500	
保守点検責任者	氏名及び住所	株式会社サンジュニア
	電話番号	026-215-2600
合計出力	220 kW	
維持管理の内容	別紙のとおり	
施設撤去予定日（事業終了予定日）	未定	
損害保険の加入状況	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (保険内容 自然災害 電氣的・機械的事故の対応)	
太陽光発電施設を撤去する際の対応	太陽光発電施設の処分は廃棄物処理業者に依頼する。	
維持管理計画及び状況の公表方法	標識に掲示 ホームページ https://kawabe-ss.co.jp にて公表	

※標識に掲示することにより公表する場合には、標識の記載項目と同一のところは記載を省略することができます。

<太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合に予定している措置の内容>

強風による飛散

- ・太陽電池モジュール、課題の固定部に緩みがないこと、基礎などが強度不足になるような劣化がないことを保守点検項目に従い巡視を実施

豪雨による水害

- ・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、保守点検項目に従い巡視を実施

<土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場合に予定している措置の内容>

- ・事故・災害が発生した場合には、迅速に状況を把握し、関係機関（経済産業省、県など）に連絡をする。
- ・土砂の流出やパネルの飛散など周辺環境に影響を及ぼした場合は、速やかに撤去し、二次災害が起きないように対策を講じる。